




Komunikat nr 1/2019.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie
z dnia 25 lutego 2019r
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej odbiorcom z
Wodociągu Publicznego Rogownica

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związków żelaza oraz mętności.

Jednocześnie wyjaśnia, iż stwierdzone przekroczenia nie mają negatywnego wpływu na zdrowia konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować brązowe zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

Wodę można spożywać i wykorzystywać do celów gospodarczych.



Zarządca wodociągu podjął działania zmierzające do przywrócenia właściwej jakości wody.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.