



KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie


z dnia 29 lipca 2016 roku

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu
wiejskiego Jarząbkowo zaopatrującego miejscowości: Czechowo, Czeluścin,
Jarząbkowo, Mierzewo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych, iż jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związków manganu .

Jednocześnie wyjaśnia, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować zmianę smaku, brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.



Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.