



KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie


z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu wiejskiego Działyń zaopatrującego miejscowości: Bielawy, Bojanice, Brzozogaj, Działyń, Dębica, Dziećmiarki, Komorowo, Kopydłowo, Pruchnowo, Sulin, Waliszewo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych, iż jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związków manganu i amoniak.

Jednocześnie wyjaśnia, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.



Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.