



KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie


z dnia 10 marca 2016 roku

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg wiejski Mieleszyn .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych, iż jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie mętności w skutek wytrącania się związków żelaza i manganu występujących w zwiększonych ilościach.

Jednocześnie wyjaśnia, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.



Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.