




**Komunikat nr 67**  
**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie**  
**z dnia 23 października 2015r**  
**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

dotyczy: **wodociągu publicznego w Zakrzewie**, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Zakrzewo, Osowiec i Drożyska Wielkie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody z wodociągu publicznego w Zakrzewie stwierdzono zwiększoną zawartość związków żelaza i manganu w ilościach przekraczających dopuszczalną normę dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powodujących zwiększoną mętność wody.

Stwierdzone przekroczenia nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, powodują jedynie zmiany organoleptyczne wody (mogą powodować zmianę smaku, brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

Wodę można spożywać i wykorzystywać do celów gospodarczych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

/L.B./