



## KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie**


**z dnia 07 października 2015 roku**

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu  
zakładowego Grotkowo zaopatrującego miejscowość Grotkowo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody stwierdzono zwiększoną ilość związków manganu przekraczających dopuszczalną normę dla wody przeznaczonej do spożycia.

Jednocześnie wyjaśnia, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować zmianę smaku, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).

**Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.**



**Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**