




Komunikat nr 44
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie
z dnia 18 sierpnia 2015r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: wodociągu publicznego w Hucie, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Huta.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody stwierdzono zwiększoną ilość związków manganu przekraczających dopuszczalną normę dla wody przeznaczonej do spożycia.

Jednocześnie wyjaśnia, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować zmianę smaku, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).

Woda nadaje się do spożycia i celów gospodarczych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.