



KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie


z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu wiejskiego Gorzykowo zaopatrującego miejscowości: Czajki, Gorzykowo, Jaworowo, Malenin, Małachowi Kępe, Mielżyn i Odrowąż.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych wody poprawie uległa jej jakość w zakresie zawartości amoniaku, jednak stwierdzono obecność związków manganu w ilościach przekraczających dopuszczalną normę dla wody przeznaczonej do spożycia.

Przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować zmianę smaku, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.



Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu