



## KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie**


**z dnia 22 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu wiejskiego Wierzyce zaopatrującego miejscowości: Chwałkówko, Imielenko, Imielno, Lednogóra, Moraczewo, Rybitwy, Wierzyce, Przyborowo.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody stwierdzono zawartość związków manganu w ilościach przekraczających dopuszczalną normę dla wody przeznaczonej do spożycia.

Jednocześnie wyjaśnia, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżyć cechy organoleptyczne wody (może powodować zmianę smaku, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).

**Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.**



**Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**